

UAB „Plungės šilumos tinklai“ integruoto šilumos tinklo 3 m. vidutinis ir maksimalus šilumos poreikis

Atskiros centralizuotos šilumos tiekimo sistemos pavadinimas	Vidutinis valandinis galios poreikis, MW															
	2015 metai				2016 metai				2017 metai				3 metų			
	Šildymo sezonas		Nešildymo sezonas		Šildymo sezonas		Nešildymo sezonas		Šildymo sezonas		Nešildymo sezonas		Šildymo sezonas		Nešildymo sezonas	
	Maksimali	Vidutinė	Maksimali	Vidutinė	Maksimali	Vidutinė	Maksimali	Vidutinė	Maksimali	Vidutinė	Maksimali	Vidutinė	Maksimali	Vidutinė	Maksimali	Vidutinė
V. Mačernio gatvės katilinė	14,96	7,57	3,60	2,25	17,06	7,84	2,83	2,15	16,45	7,66	3,70	2,53	17,06	7,69	3,70	2,31
Lentpjūvės gatvės katilinė	6,31	3,18	1,26	0,55	6,65	3,24	1,32	0,50	5,94	2,92	1,33	0,50	6,65	3,11	1,33	0,52

Duomenis pateikė: katilinių viršininkas Paulius Ščupokas