

## Šilumos suvartojojimų analizė Plungėje 2017-2018 m. šildymo sezono metu.

Plungėje atlikus 2017-2018 m. centralizuotai tiekiamos šilumos daugiabučiams namams suvartojojimo analizę, paaškėjo, kad mažiausiai už šilumą moka kompleksiškai renovuotų daugiabučių namų gyventojai. Per 2017-2018 m. šildymo sezono kompleksiškai renovuoti namai mokėjo vidutiniškai po **0,44 Eur/m<sup>2</sup>** per mėnesį. Kompleksiškai renovuotų namų mokėjimai už šilumą pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

**2017- 2018 m. kompleksiškai renovuotų namų šildymo sezono vidutinė kaina už 1 m<sup>2</sup> ploto šildymą, Eur/m<sup>2</sup>**

Faktinė lauko oro temperatūra, °C	6,4	3,7	1,2	-1,7	-6,2	-2,3	6,5		
Vartotojas	2017 m. Spalis	2017 m. Lapkritis	2017 m. Gruodis	2018 m. Sausis	2018 m. Vasaris	2018 m. Kovas	2018 m. Balandis	Vidutinė per 2017-2018 m.	Šilumos punkto tipas
A. Jucio 12	0,15	0,28	0,37	0,53	0,50	0,46	0,15	<b>0,35</b>	automatizuotas
A. Jucio 30	0,16	0,31	0,42	0,59	0,55	0,53	0,18	<b>0,39</b>	automatizuotas
A. Jucio 34	0,19	0,23	0,29	0,42	0,37	0,34	0,11	<b>0,28</b>	automatizuotas
A. Jucio 4	0,16	0,27	0,34	0,50	0,45	0,40	0,13	<b>0,32</b>	automatizuotas
A. Jucio 43	0,43	0,63	0,49	0,66	0,61	0,61	0,20	<b>0,52</b>	automatizuotas
A. Jucio 47	0,22	0,71	0,65	0,68	0,62	0,61	0,17	<b>0,52</b>	automatizuotas
A. Jucio 55	0,24	0,36	0,43	0,62	0,57	0,56	0,16	<b>0,42</b>	automatizuotas
A. Jucio skg. 2	0,08	0,26	0,32	0,49	0,45	0,40	0,15	<b>0,31</b>	automatizuotas
A. Jucio skg. 4	0,17	0,30	0,40	0,56	0,50	0,45	0,15	<b>0,36</b>	automatizuotas
A. Jucio skg. 6	0,46	0,47	0,39	0,51	0,47	0,41	0,07	<b>0,40</b>	automatizuotas
A. Vaišvilos 19	0,26	0,49	0,64	0,84	0,86	0,86	0,30	<b>0,61</b>	automatizuotas
A. Vaišvilos 21	0,20	0,45	0,57	0,76	0,72	0,75	0,24	<b>0,53</b>	automatizuotas
A. Vaišvilos 23	0,24	0,49	0,57	0,76	0,78	0,76	0,24	<b>0,55</b>	automatizuotas
A. Vaišvilos 25	0,17	0,38	0,50	0,60	0,57	0,55	0,18	<b>0,42</b>	automatizuotas
A. Vaišvilos 29	0,16	0,32	0,37	0,60	0,54	0,50	0,14	<b>0,38</b>	automatizuotas
A. Vaišvilos 31	0,19	0,37	0,47	0,73	0,66	0,60	0,18	<b>0,46</b>	automatizuotas
A. Vaišvilos 5	0,12	0,27	0,33	0,53	0,50	0,42	0,14	<b>0,33</b>	automatizuotas
A. Vaišvilos 9	0,14	0,32	0,40	0,58	0,53	0,45	0,15	<b>0,37</b>	automatizuotas
Dar.ir Girėno 49	0,27	0,43	0,50	0,66	0,65	0,62	0,17	<b>0,47</b>	automatizuotas
J.Tumo-Vaižganto 84	0,13	0,24	0,33	0,49	0,45	0,44	0,13	<b>0,32</b>	automatizuotas
J.Tumo-Vaižganto 86	0,16	0,28	0,37	0,53	0,49	0,46	0,15	<b>0,35</b>	automatizuotas
J.Tumo-Vaižganto 96	0,16	0,36	0,50	0,70	0,67	0,62	0,18	<b>0,46</b>	automatizuotas
S.Nėries 20	0,21	0,47	0,56	0,73	0,66	0,61	0,16	<b>0,49</b>	automatizuotas
Senamiesčio 2	0,53	0,81	0,73	0,77	0,87	0,64	0,12	<b>0,64</b>	elevatorinis
Stoties 14	0,35	0,61	0,81	1,04	1,00	0,97	0,29	<b>0,72</b>	automatizuotas
Stoties 16	0,32	0,40	0,55	0,77	0,73	0,70	0,26	<b>0,53</b>	automatizuotas
Stoties 32	0,17	0,33	0,44	0,68	0,65	0,61	0,20	<b>0,44</b>	automatizuotas
Telšių 1	0,23	0,39	0,45	0,71	0,71	0,63	0,19	<b>0,47</b>	automatizuotas
Telšių 19	0,30	0,37	0,41	0,57	0,51	0,49	0,17	<b>0,40</b>	automatizuotas
Telšių 19 B	0,43	0,67	0,73	1,00	0,90	0,87	0,25	<b>0,69</b>	automatizuotas
Telšių sk. 9	0,24	0,45	0,52	0,70	0,63	0,57	0,16	<b>0,47</b>	automatizuotas
V. Mačernio 1	0,16	0,27	0,36	0,52	0,46	0,42	0,14	<b>0,33</b>	automatizuotas
V. Mačernio 10	0,14	0,23	0,30	0,47	0,46	0,38	0,13	<b>0,30</b>	automatizuotas
V. Mačernio 21	0,15	0,30	0,38	0,57	0,50	0,40	0,13	<b>0,35</b>	automatizuotas
V. Mačernio 25	0,12	0,22	0,31	0,46	0,41	0,36	0,11	<b>0,28</b>	automatizuotas
V. Mačernio 43 A	0,17	0,32	0,41	0,54	0,57	0,56	0,19	<b>0,39</b>	automatizuotas
V. Mačernio 59	0,19	0,33	0,42	0,61	0,59	0,57	0,20	<b>0,42</b>	automatizuotas
V. Mačernio 6	0,19	0,32	0,41	0,60	0,57	0,53	0,16	<b>0,40</b>	automatizuotas
V. Mačernio 8	0,20	0,31	0,40	0,58	0,55	0,51	0,16	<b>0,39</b>	automatizuotas
Žemaičių 13 - Varkaliai	0,35	0,57	0,72	0,88	0,79	0,74	0,29	<b>0,62</b>	automatizuotas
Žemaičių 7 - Varkaliai	0,27	0,33	0,40	0,65	0,59	0,51	0,17	<b>0,42</b>	automatizuotas
<b>Įmonės vidurkis</b>	<b>0,22</b>	<b>0,39</b>	<b>0,46</b>	<b>0,64</b>	<b>0,60</b>	<b>0,56</b>	<b>0,17</b>	<b>0,44</b>	

Visiškai nerenuotu arba dalinai renenuotu namų gyventojai 2017-2018 m. šildymo sezono metu už šilumą mokėjo vidutiniškai po **1,05 Eur/m<sup>2</sup>** per mėnesį. Šių namų mokėjimai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

**2017- 2018 m. nerenuotu ar dalinai renenuotu namų šildymo sezono vidutinė kaina už 1 m<sup>2</sup> ploto šildymą, Eur/m<sup>2</sup>**

Faktinė lauko oro temperatūra, °C	6,4	3,7	1,2	-1,7	-6,2	-2,3	6,5	Vidutinė per 2017-2018 m.	Šilumos punkto tipas
Vartotojas	2017 m. Spalis	2017 m. Lapkritis	2017 m. Gruodis	2018 m. Sausis	2018 m. Vasaris	2018 m. Kovas	2018 m. Balandis		
A. Jucio 10	0,52	0,80	0,94	1,30	1,25	1,23	0,41	<b>0,92</b>	automatizuotas
A. Jucio 14	0,45	0,66	0,71	0,89	0,85	0,85	0,33	<b>0,68</b>	automatizuotas
A. Jucio 16	0,50	0,74	0,88	1,18	1,17	1,13	0,39	<b>0,86</b>	automatizuotas
A. Jucio 18	0,44	0,78	0,95	1,29	1,21	1,17	0,39	<b>0,89</b>	automatizuotas
A. Jucio 32	0,60	0,77	0,97	1,33	1,27	1,24	0,41	<b>0,94</b>	automatizuotas
A. Jucio 36	0,55	0,84	1,03	1,42	1,33	1,31	0,43	<b>0,99</b>	automatizuotas
A. Jucio 40	0,56	0,78	0,96	1,33	1,25	1,28	0,39	<b>0,94</b>	automatizuotas
A. Jucio 42	0,56	0,76	0,96	1,27	1,18	1,24	0,44	<b>0,92</b>	automatizuotas
A. Jucio 44	0,50	0,70	0,88	1,18	1,13	1,17	0,43	<b>0,86</b>	automatizuotas
A. Jucio 45	0,54	0,79	0,94	1,28	1,28	1,31	0,46	<b>0,94</b>	automatizuotas
A. Jucio 46	0,51	0,79	0,99	1,34	1,30	1,49	0,50	<b>0,99</b>	automatizuotas
A. Jucio 48	0,53	0,73	0,85	1,18	1,21	1,24	0,43	<b>0,88</b>	automatizuotas
A. Jucio 49	0,62	0,81	1,07	1,42	1,38	1,36	0,46	<b>1,02</b>	automatizuotas
A. Jucio 51	0,57	0,86	1,09	1,57	1,48	1,46	0,50	<b>1,08</b>	automatizuotas
A. Jucio 53	0,53	0,83	1,01	1,36	1,31	1,37	0,43	<b>0,98</b>	automatizuotas
A. Jucio 6	0,50	0,74	0,90	1,27	1,22	1,17	0,38	<b>0,88</b>	automatizuotas
A. Jucio 8	0,49	0,76	0,94	1,31	1,25	1,22	0,39	<b>0,91</b>	automatizuotas
A. Jucio skg. 1	0,58	0,90	1,14	1,59	1,51	1,49	0,47	<b>1,10</b>	automatizuotas
A. Jucio skg. 8	0,44	0,66	0,78	1,12	1,06	1,04	0,37	<b>0,78</b>	automatizuotas
A. Vaišvilos 27	0,54	1,06	1,21	1,59	1,56	1,51	0,54	<b>1,14</b>	automatizuotas
A. Vaišvilos 3	0,81	1,17	1,36	1,89	1,84	1,59	0,54	<b>1,31</b>	automatizuotas
A. Vaišvilos 33	0,49	0,71	0,89	1,23	1,28	1,13	0,40	<b>0,88</b>	automatizuotas
A. Vaišvilos 7	0,64	0,96	1,10	1,35	1,47	1,46	0,51	<b>1,07</b>	automatizuotas
Birutės 10	0,68	1,23	1,39	1,68	1,72	1,60	0,46	<b>1,25</b>	automatizuotas
Birutės 27	0,55	0,82	1,03	1,33	1,34	1,35	0,45	<b>0,98</b>	automatizuotas
Birutės 27A	0,59	0,88	1,08	1,31	1,32	1,34	0,41	<b>0,99</b>	automatizuotas
Birutės 30	0,67	0,87	1,01	1,31	1,31	1,32	0,43	<b>0,99</b>	automatizuotas
Dar.ir Girėno 33	0,93	1,23	1,65	2,08	1,86	2,00	0,68	<b>1,49</b>	elevatorinis
Dar.ir Girėno 35	0,85	1,06	1,36	1,90	1,88	1,87	0,66	<b>1,37</b>	elevatorinis
Dar.ir Girėno 37	0,98	1,27	1,59	2,00	1,93	1,92	0,70	<b>1,48</b>	elevatorinis
Dar.ir Girėno 39	0,85	1,33	1,68	2,15	1,90	2,03	0,74	<b>1,53</b>	elevatorinis
Dar.ir Girėno 40	0,58	0,81	1,02	1,33	1,34	1,22	0,45	<b>0,96</b>	automatizuotas
Dar.ir Girėno 41	0,59	1,05	1,28	1,57	1,25	1,07	0,30	<b>1,02</b>	automatizuotas
Dar.ir Girėno 42	0,73	1,07	1,32	1,68	1,74	1,56	0,47	<b>1,22</b>	automatizuotas
Dar.ir Girėno 43	0,97	1,35	1,55	2,16	2,09	2,06	0,74	<b>1,56</b>	elevatorinis
Dar.ir Girėno 45	0,86	1,09	1,40	1,76	1,62	1,78	0,66	<b>1,31</b>	elevatorinis
Dar.ir Girėno 47	0,93	1,43	1,61	2,14	2,17	2,12	0,76	<b>1,59</b>	elevatorinis
Dar.ir Girėno 51	1,05	1,49	1,75	2,21	2,08	2,14	0,72	<b>1,63</b>	elevatorinis
Dar.ir Girėno 53	0,83	1,24	1,45	1,80	1,81	1,82	0,75	<b>1,39</b>	elevatorinis
Dar.ir Girėno 58	0,73	0,95	1,17	1,43	1,47	1,39	0,51	<b>1,09</b>	automatizuotas
Gandingos 10	0,67	0,79	0,95	1,32	1,30	1,28	0,41	<b>0,96</b>	automatizuotas
Gandingos 12	0,73	0,96	1,17	1,59	1,53	1,66	0,61	<b>1,18</b>	elevatorinis
Gandingos 14	0,60	0,75	0,95	1,39	1,37	1,29	0,45	<b>0,97</b>	automatizuotas
Gandingos 16	0,63	0,87	1,03	1,39	1,35	1,33	0,49	<b>1,01</b>	automatizuotas
Gluosnių 3, Žem. Kalvarija	0,00	0,46	0,39	0,80	0,68	0,79	0,17	<b>0,47</b>	elevatorinis
I. Končiaus 12	0,68	0,94	1,04	1,45	1,32	1,34	0,54	<b>1,04</b>	elevatorinis
I. Končiaus 7	0,32	0,50	0,56	0,86	0,88	0,82	0,26	<b>0,60</b>	automatizuotas
I. Končiaus 7A	0,17	0,40	0,51	0,72	0,71	0,67	0,20	<b>0,48</b>	automatizuotas
I. Končiaus 8	0,59	0,79	0,90	1,34	1,34	1,35	0,44	<b>0,96</b>	automatizuotas
I. Končiaus 9	0,56	0,80	0,93	1,30	1,30	1,37	0,43	<b>0,96</b>	automatizuotas

J.Tumo-Vaižganto 61	0,61	0,78	1,02	1,46	1,39	1,23	0,46	<b>0,99</b>	automatizuotas
J.Tumo-Vaižganto 94	0,54	0,80	0,95	1,34	1,31	1,24	0,41	<b>0,94</b>	automatizuotas
Laisvės al. 3	0,62	1,06	1,19	1,61	1,44	1,19	0,27	<b>1,05</b>	automatizuotas
Lentpjūvės 2	0,64	0,90	1,00	1,33	1,35	1,22	0,39	<b>0,98</b>	automatizuotas
Lentpjūvės 4	0,70	1,06	1,37	1,77	1,64	1,75	0,54	<b>1,26</b>	elevatorinis
Lentpjūvės 6	0,72	1,46	1,58	1,89	1,78	1,77	0,67	<b>1,41</b>	elevatorinis
Mendeno skg. 4	0,44	0,78	0,93	1,32	1,35	1,17	0,37	<b>0,91</b>	automatizuotas
Mendeno skg. 6	0,54	0,87	0,99	1,39	1,64	1,62	0,65	<b>1,10</b>	automatizuotas
Mendeno skg. 8	0,55	0,88	1,23	1,54	1,49	1,39	0,51	<b>1,08</b>	automatizuotas
Parko al. 2A	0,65	0,91	1,14	1,56	1,56	1,46	0,45	<b>1,10</b>	automatizuotas
Parko al. 6	0,83	1,17	1,26	1,59	1,48	1,48	0,58	<b>1,20</b>	elevatorinis
S.Nėries 4	1,05	1,28	1,57	2,18	1,99	2,02	0,76	<b>1,55</b>	elevatorinis
Stoties 10	1,20	1,67	1,97	2,86	2,70	2,47	0,83	<b>1,96</b>	elevatorinis
Stoties 12	1,13	1,21	1,61	2,03	1,89	1,85	0,66	<b>1,48</b>	elevatorinis
Stoties 18	0,68	1,06	1,28	1,79	1,78	1,69	0,56	<b>1,26</b>	automatizuotas
Stoties 20	0,65	0,94	1,13	1,52	1,54	1,44	0,45	<b>1,10</b>	automatizuotas
Stoties 20 A	0,69	0,99	1,16	1,59	1,60	1,48	0,47	<b>1,14</b>	automatizuotas
Stoties 22	0,61	0,92	1,10	1,47	1,48	1,36	0,42	<b>1,05</b>	automatizuotas
Stoties 24	0,52	0,70	0,82	1,21	1,22	1,15	0,40	<b>0,86</b>	automatizuotas
Stoties 26	0,77	0,62	0,70	1,04	1,10	1,02	0,39	<b>0,81</b>	automatizuotas
Stoties 30	0,49	0,83	1,05	1,49	1,37	1,45	0,55	<b>1,03</b>	elevatorinis
Stoties 34	0,69	0,89	1,08	1,49	1,59	1,48	0,49	<b>1,10</b>	automatizuotas
Stoties 36	0,57	0,96	1,10	1,35	1,30	1,31	0,48	<b>1,01</b>	automatizuotas
Stoties 8	0,60	0,83	1,02	1,41	1,23	1,35	0,39	<b>0,98</b>	elevatorinis
Telšių 12	0,73	1,25	1,45	1,99	1,91	1,84	0,61	<b>1,40</b>	automatizuotas
Telšių 17	0,66	1,13	1,31	1,76	1,88	1,86	0,63	<b>1,32</b>	automatizuotas
Telšių 21	0,76	1,30	1,57	2,02	2,08	1,96	0,66	<b>1,48</b>	elevatorinis
V. Mačernio 11	0,59	0,73	0,87	1,18	1,12	1,08	0,40	<b>0,85</b>	automatizuotas
V. Mačernio 12	0,45	0,65	0,75	0,92	0,92	0,91	0,28	<b>0,70</b>	automatizuotas
V. Mačernio 13	0,49	0,79	0,96	1,23	1,22	1,20	0,41	<b>0,90</b>	automatizuotas
V. Mačernio 16	0,69	1,02	1,21	1,66	1,54	1,50	0,56	<b>1,17</b>	automatizuotas
V. Mačernio 23	0,63	0,93	1,15	1,52	1,42	1,35	0,37	<b>1,05</b>	automatizuotas
V. Mačernio 27	0,56	0,86	1,01	1,37	1,29	1,14	0,44	<b>0,95</b>	automatizuotas
V. Mačernio 3	0,55	0,83	1,02	1,32	1,24	1,22	0,41	<b>0,94</b>	automatizuotas
V. Mačernio 33	0,49	0,70	0,86	1,23	1,36	1,27	0,43	<b>0,91</b>	automatizuotas
V. Mačernio 35	0,53	0,81	0,99	1,38	1,36	1,26	0,44	<b>0,97</b>	automatizuotas
V. Mačernio 39	0,48	0,71	0,81	1,14	1,10	1,07	0,36	<b>0,81</b>	automatizuotas
V. Mačernio 41	0,46	0,74	0,91	1,24	1,24	1,17	0,40	<b>0,88</b>	automatizuotas
V. Mačernio 43	0,55	0,84	1,00	1,33	1,27	1,25	0,44	<b>0,95</b>	automatizuotas
V. Mačernio 45	0,46	0,75	0,92	1,27	1,23	1,20	0,44	<b>0,90</b>	automatizuotas
V. Mačernio 45 A	0,56	0,87	1,02	1,38	1,37	1,32	0,46	<b>1,00</b>	automatizuotas
V. Mačernio 47	0,55	0,81	0,97	1,32	1,25	1,19	0,45	<b>0,93</b>	automatizuotas
V. Mačernio 49	0,46	0,80	0,98	1,28	1,20	1,21	0,42	<b>0,91</b>	automatizuotas
V. Mačernio 5	0,43	0,45	0,59	0,84	0,77	0,71	0,12	<b>0,56</b>	automatizuotas
V. Mačernio 51	0,45	0,75	0,88	1,22	1,21	1,14	0,39	<b>0,86</b>	automatizuotas
V. Mačernio 53	0,46	0,67	0,79	1,08	1,08	1,01	0,36	<b>0,78</b>	automatizuotas
V. Mačernio 5A	0,31	0,60	0,81	1,14	1,03	0,99	0,35	<b>0,75</b>	elevatorinis
V. Mačernio 61	0,53	0,81	1,02	1,45	1,40	1,32	0,46	<b>1,00</b>	automatizuotas
V. Mačernio 63	0,58	0,89	1,08	1,48	1,52	1,43	0,52	<b>1,07</b>	automatizuotas
V. Mačernio 67	0,63	0,89	1,04	1,48	1,51	1,46	0,49	<b>1,07</b>	automatizuotas
V. Mačernio 7	0,56	0,81	0,94	1,34	1,28	1,25	0,44	<b>0,95</b>	automatizuotas
V. Mačernio 9	0,48	0,78	0,90	1,14	1,12	1,08	0,38	<b>0,84</b>	automatizuotas
Vėjo 12	0,44	0,85	1,04	1,27	1,28	1,17	0,47	<b>0,93</b>	automatizuotas
Vienuolyne 3, Žem. Kalvarija	0,87	1,05	1,34	1,75	1,59	1,70	0,58	<b>1,27</b>	elevatorinis
Vytauto 27	0,63	1,05	1,39	1,74	1,58	1,54	0,43	<b>1,19</b>	automatizuotas
<b>Įmonės vidurkis</b>	<b>0,61</b>	<b>0,90</b>	<b>1,09</b>	<b>1,46</b>	<b>1,42</b>	<b>1,38</b>	<b>0,47</b>	<b>1,05</b>	

**Taigi, kompleksiškai renovuotų ir nerenuvuotų namų šilumos suvartojimas šildymui, o kartu ir sąskaitos už šildymą skiriasi beveik du su puse karto.**

2017-2018 m. šildymo sezono metu daugiabučiai namai, kuriuose įrengti automatizuoti šilumos punktai, už šilumą mokėjo vidutiniškai po **0,97 Eur/m<sup>2</sup>** per mėnesį. Žemiau lentelėje pateikiame šiu namų mokėjimų informaciją. Šioje lentelėje nėra kompleksiškai renovuotų namų, nes jų šilumos punktai kaip taisyklė automatizuoti, todėl dėl renovacijos įtakos būtų iškraipomi palyginamieji duomenys tarp namų su automatizuotais ir su elevatoriniais šilumos punktais.

**2017- 2018 m. namų su automatizuotais šilumos punktais šildymo sezono vidutinė kaina už 1 m<sup>2</sup> ploto šildymą, Eur/m<sup>2</sup>**

Faktinė lauko oro temperatūra, °C	6,4	3,7	1,2	-1,7	-6,2	-2,3	6,5	Vidutinė per 2017-2018 m.	Šilumos punkto tipas
Vartotojas	2017 m. Spalis	2017 m. Lapkritis	2017 m. Gruodis	2018 m. Sausis	2018 m. Vasaris	2018 m. Kovas	2018 m. Balandis	Vidutinė per 2017-2018 m.	Šilumos punkto tipas
A. Jucio 10	0,52	0,80	0,94	1,30	1,25	1,23	0,41	<b>0,92</b>	automatizuotas
A. Jucio 14	0,45	0,66	0,71	0,89	0,85	0,85	0,33	<b>0,68</b>	automatizuotas
A. Jucio 16	0,50	0,74	0,88	1,18	1,17	1,13	0,39	<b>0,86</b>	automatizuotas
A. Jucio 18	0,44	0,78	0,95	1,29	1,21	1,17	0,39	<b>0,89</b>	automatizuotas
A. Jucio 32	0,60	0,77	0,97	1,33	1,27	1,24	0,41	<b>0,94</b>	automatizuotas
A. Jucio 36	0,55	0,84	1,03	1,42	1,33	1,31	0,43	<b>0,99</b>	automatizuotas
A. Jucio 40	0,56	0,78	0,96	1,33	1,25	1,28	0,39	<b>0,94</b>	automatizuotas
A. Jucio 42	0,56	0,76	0,96	1,27	1,18	1,24	0,44	<b>0,92</b>	automatizuotas
A. Jucio 44	0,50	0,70	0,88	1,18	1,13	1,17	0,43	<b>0,86</b>	automatizuotas
A. Jucio 45	0,54	0,79	0,94	1,28	1,28	1,31	0,46	<b>0,94</b>	automatizuotas
A. Jucio 46	0,51	0,79	0,99	1,34	1,30	1,49	0,50	<b>0,99</b>	automatizuotas
A. Jucio 48	0,53	0,73	0,85	1,18	1,21	1,24	0,43	<b>0,88</b>	automatizuotas
A. Jucio 49	0,62	0,81	1,07	1,42	1,38	1,36	0,46	<b>1,02</b>	automatizuotas
A. Jucio 51	0,57	0,86	1,09	1,57	1,48	1,46	0,50	<b>1,08</b>	automatizuotas
A. Jucio 53	0,53	0,83	1,01	1,36	1,31	1,37	0,43	<b>0,98</b>	automatizuotas
A. Jucio 6	0,50	0,74	0,90	1,27	1,22	1,17	0,38	<b>0,88</b>	automatizuotas
A. Jucio 8	0,49	0,76	0,94	1,31	1,25	1,22	0,39	<b>0,91</b>	automatizuotas
A. Jucio skg. 1	0,58	0,90	1,14	1,59	1,51	1,49	0,47	<b>1,10</b>	automatizuotas
A. Jucio skg. 8	0,44	0,66	0,78	1,12	1,06	1,04	0,37	<b>0,78</b>	automatizuotas
A. Vaišvilos 27	0,54	1,06	1,21	1,59	1,56	1,51	0,54	<b>1,14</b>	automatizuotas
A. Vaišvilos 3	0,81	1,17	1,36	1,89	1,84	1,59	0,54	<b>1,31</b>	automatizuotas
A. Vaišvilos 33	0,49	0,71	0,89	1,23	1,28	1,13	0,40	<b>0,88</b>	automatizuotas
A. Vaišvilos 7	0,64	0,96	1,10	1,35	1,47	1,46	0,51	<b>1,07</b>	automatizuotas
<b>Birutės 10</b>	<b>0,68</b>	<b>1,23</b>	<b>1,39</b>	<b>1,68</b>	<b>1,72</b>	<b>1,60</b>	<b>0,46</b>	<b>1,25</b>	automatizuotas
<b>Birutės 27</b>	<b>0,55</b>	<b>0,82</b>	<b>1,03</b>	<b>1,33</b>	<b>1,34</b>	<b>1,35</b>	<b>0,45</b>	<b>0,98</b>	automatizuotas
<b>Birutės 27A</b>	<b>0,59</b>	<b>0,88</b>	<b>1,08</b>	<b>1,31</b>	<b>1,32</b>	<b>1,34</b>	<b>0,41</b>	<b>0,99</b>	automatizuotas
<b>Birutės 30</b>	<b>0,67</b>	<b>0,87</b>	<b>1,01</b>	<b>1,31</b>	<b>1,31</b>	<b>1,32</b>	<b>0,43</b>	<b>0,99</b>	automatizuotas
Dar.ir Girėno 40	0,58	0,81	1,02	1,33	1,34	1,22	0,45	<b>0,96</b>	automatizuotas
Dar.ir Girėno 41	0,59	1,05	1,28	1,57	1,25	1,07	0,30	<b>1,02</b>	automatizuotas
Dar.ir Girėno 42	0,73	1,07	1,32	1,68	1,74	1,56	0,47	<b>1,22</b>	automatizuotas
Dar.ir Girėno 58	0,73	0,95	1,17	1,43	1,47	1,39	0,51	<b>1,09</b>	automatizuotas
Gandingos 10	0,67	0,79	0,95	1,32	1,30	1,28	0,41	<b>0,96</b>	automatizuotas
Gandingos 14	0,60	0,75	0,95	1,39	1,37	1,29	0,45	<b>0,97</b>	automatizuotas
Gandingos 16	0,63	0,87	1,03	1,39	1,35	1,33	0,49	<b>1,01</b>	automatizuotas
I. Končiaus 7	0,32	0,50	0,56	0,86	0,88	0,82	0,26	<b>0,60</b>	automatizuotas
I. Končiaus 7A	0,17	0,40	0,51	0,72	0,71	0,67	0,20	<b>0,48</b>	automatizuotas
I. Končiaus 8	0,59	0,79	0,90	1,34	1,34	1,35	0,44	<b>0,96</b>	automatizuotas
I. Končiaus 9	0,56	0,80	0,93	1,30	1,30	1,37	0,43	<b>0,96</b>	automatizuotas
J.Tumo-Vaižganto 61	0,61	0,78	1,02	1,46	1,39	1,23	0,46	<b>0,99</b>	automatizuotas
J.Tumo-Vaižganto 94	0,54	0,80	0,95	1,34	1,31	1,24	0,41	<b>0,94</b>	automatizuotas
Laisvės al. 3	0,62	1,06	1,19	1,61	1,44	1,19	0,27	<b>1,05</b>	automatizuotas
Lentpjūvės 2	0,64	0,90	1,00	1,33	1,35	1,22	0,39	<b>0,98</b>	automatizuotas
Mendeno skg. 4	0,44	0,78	0,93	1,32	1,35	1,17	0,37	<b>0,91</b>	automatizuotas
Mendeno skg. 6	0,54	0,87	0,99	1,39	1,64	1,62	0,65	<b>1,10</b>	automatizuotas
Mendeno skg. 8	0,55	0,88	1,23	1,54	1,49	1,39	0,51	<b>1,08</b>	automatizuotas
Parko al. 2A	0,65	0,91	1,14	1,56	1,56	1,46	0,45	<b>1,10</b>	automatizuotas

Stoties 18	0,68	1,06	1,28	1,79	1,78	1,69	0,56	<b>1,26</b>	automatizuotas
Stoties 20	0,65	0,94	1,13	1,52	1,54	1,44	0,45	<b>1,10</b>	automatizuotas
Stoties 20 A	0,69	0,99	1,16	1,59	1,60	1,48	0,47	<b>1,14</b>	automatizuotas
Stoties 22	0,61	0,92	1,10	1,47	1,48	1,36	0,42	<b>1,05</b>	automatizuotas
Stoties 24	0,52	0,70	0,82	1,21	1,22	1,15	0,40	<b>0,86</b>	automatizuotas
Stoties 26	0,77	0,62	0,70	1,04	1,10	1,02	0,39	<b>0,81</b>	automatizuotas
Stoties 34	0,69	0,89	1,08	1,49	1,59	1,48	0,49	<b>1,10</b>	automatizuotas
Stoties 36	0,57	0,96	1,10	1,35	1,30	1,31	0,48	<b>1,01</b>	automatizuotas
Telšių 12	0,73	1,25	1,45	1,99	1,91	1,84	0,61	<b>1,40</b>	automatizuotas
Telšių 17	0,66	1,13	1,31	1,76	1,88	1,86	0,63	<b>1,32</b>	automatizuotas
V. Mačernio 11	0,59	0,73	0,87	1,18	1,12	1,08	0,40	<b>0,85</b>	automatizuotas
V. Mačernio 12	0,45	0,65	0,75	0,92	0,92	0,91	0,28	<b>0,70</b>	automatizuotas
V. Mačernio 13	0,49	0,79	0,96	1,23	1,22	1,20	0,41	<b>0,90</b>	automatizuotas
V. Mačernio 16	0,69	1,02	1,21	1,66	1,54	1,50	0,56	<b>1,17</b>	automatizuotas
V. Mačernio 23	0,63	0,93	1,15	1,52	1,42	1,35	0,37	<b>1,05</b>	automatizuotas
V. Mačernio 27	0,56	0,86	1,01	1,37	1,29	1,14	0,44	<b>0,95</b>	automatizuotas
V. Mačernio 3	0,55	0,83	1,02	1,32	1,24	1,22	0,41	<b>0,94</b>	automatizuotas
V. Mačernio 33	0,49	0,70	0,86	1,23	1,36	1,27	0,43	<b>0,91</b>	automatizuotas
V. Mačernio 35	0,53	0,81	0,99	1,38	1,36	1,26	0,44	<b>0,97</b>	automatizuotas
V. Mačernio 39	0,48	0,71	0,81	1,14	1,10	1,07	0,36	<b>0,81</b>	automatizuotas
V. Mačernio 41	0,46	0,74	0,91	1,24	1,24	1,17	0,40	<b>0,88</b>	automatizuotas
V. Mačernio 43	0,55	0,84	1,00	1,33	1,27	1,25	0,44	<b>0,95</b>	automatizuotas
V. Mačernio 45	0,46	0,75	0,92	1,27	1,23	1,20	0,44	<b>0,90</b>	automatizuotas
V. Mačernio 45 A	0,56	0,87	1,02	1,38	1,37	1,32	0,46	<b>1,00</b>	automatizuotas
V. Mačernio 47	0,55	0,81	0,97	1,32	1,25	1,19	0,45	<b>0,93</b>	automatizuotas
V. Mačernio 49	0,46	0,80	0,98	1,28	1,20	1,21	0,42	<b>0,91</b>	automatizuotas
V. Mačernio 5	0,43	0,45	0,59	0,84	0,77	0,71	0,12	<b>0,56</b>	automatizuotas
V. Mačernio 51	0,45	0,75	0,88	1,22	1,21	1,14	0,39	<b>0,86</b>	automatizuotas
V. Mačernio 53	0,46	0,67	0,79	1,08	1,08	1,01	0,36	<b>0,78</b>	automatizuotas
V. Mačernio 61	0,53	0,81	1,02	1,45	1,40	1,32	0,46	<b>1,00</b>	automatizuotas
V. Mačernio 63	0,58	0,89	1,08	1,48	1,52	1,43	0,52	<b>1,07</b>	automatizuotas
V. Mačernio 67	0,63	0,89	1,04	1,48	1,51	1,46	0,49	<b>1,07</b>	automatizuotas
V. Mačernio 7	0,56	0,81	0,94	1,34	1,28	1,25	0,44	<b>0,95</b>	automatizuotas
V. Mačernio 9	0,48	0,78	0,90	1,14	1,12	1,08	0,38	<b>0,84</b>	automatizuotas
Vėjo 12	0,44	0,85	1,04	1,27	1,28	1,17	0,47	<b>0,93</b>	automatizuotas
Vytauto 27	0,63	1,05	1,39	1,74	1,58	1,54	0,43	<b>1,19</b>	automatizuotas
<b>Įmonės vidurkis</b>	<b>0,56</b>	<b>0,83</b>	<b>1,00</b>	<b>1,36</b>	<b>1,33</b>	<b>1,28</b>	<b>0,43</b>	<b>0,97</b>	

2017-2018 metų šildymo sezono metu daugiaubciai namai, kuriuose yra įrengti seno tipo elevatoriniai mazgai, už šilumą mokėjo vidutiniškai po **1,32 Eur/m<sup>2</sup>** per mėnesį. Šių namų mokėjimai už šilumą pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

#### 2017- 2018 m. namų su elevatoriniai šilumos punktais šildymo sezono vidutinė kaina už 1 m<sup>2</sup> ploto šildymą, Eur/m<sup>2</sup>

Faktinė lauko oro temperatūra, ° C      6,4      3,7      1,2      -1,7      -6,2      -2,3      6,5

Vartotojas	2017 m. Spalis	2017 m. Lapkritis	2017 m. Gruodis	2018 m. Sausis	2018 m. Vasaris	2018 m. Kovas	2018 m. Balandis	Vidutinė per 2017- 2018 m.	Šilumos punkto tipas
Dar.ir Girėno 33	0,93	1,23	1,65	2,08	1,86	2,00	0,68	<b>1,49</b>	elevatorinis
Dar.ir Girėno 35	0,85	1,06	1,36	1,90	1,88	1,87	0,66	<b>1,37</b>	elevatorinis
Dar.ir Girėno 37	0,98	1,27	1,59	2,00	1,93	1,92	0,70	<b>1,48</b>	elevatorinis
Dar.ir Girėno 39	0,85	1,33	1,68	2,15	1,90	2,03	0,74	<b>1,53</b>	elevatorinis
Dar.ir Girėno 43	0,97	1,35	1,55	2,16	2,09	2,06	0,74	<b>1,56</b>	elevatorinis
Dar.ir Girėno 45	0,86	1,09	1,40	1,76	1,62	1,78	0,66	<b>1,31</b>	elevatorinis
Dar.ir Girėno 47	0,93	1,43	1,61	2,14	2,17	2,12	0,76	<b>1,59</b>	elevatorinis
Dar.ir Girėno 51	1,05	1,49	1,75	2,21	2,08	2,14	0,72	<b>1,63</b>	elevatorinis
Dar.ir Girėno 53	0,83	1,24	1,45	1,80	1,81	1,82	0,75	<b>1,39</b>	elevatorinis
Gandingos 12	0,73	0,96	1,17	1,59	1,53	1,66	0,61	<b>1,18</b>	elevatorinis

Gluosnių 3, Žemaičių Kalvarija	0,00	0,46	0,39	0,80	0,68	0,79	0,17	<b>0,47</b>	elevatorinis
I. Končiaus 12	0,68	0,94	1,04	1,45	1,32	1,34	0,54	<b>1,04</b>	elevatorinis
Lentpjūvės 4	0,70	1,06	1,37	1,77	1,64	1,75	0,54	<b>1,26</b>	elevatorinis
Lentpjūvės 6	0,72	1,46	1,58	1,89	1,78	1,77	0,67	<b>1,41</b>	elevatorinis
Parko al. 6	0,83	1,17	1,26	1,59	1,48	1,48	0,58	<b>1,20</b>	elevatorinis
S.Nėries 4	1,05	1,28	1,57	2,18	1,99	2,02	0,76	<b>1,55</b>	elevatorinis
Stoties 10	1,20	1,67	1,97	2,86	2,70	2,47	0,83	<b>1,96</b>	elevatorinis
Stoties 12	1,13	1,21	1,61	2,03	1,89	1,85	0,66	<b>1,48</b>	elevatorinis
Stoties 30	0,49	0,83	1,05	1,49	1,37	1,45	0,55	<b>1,03</b>	elevatorinis
Stoties 8	0,60	0,83	1,02	1,41	1,23	1,35	0,39	<b>0,98</b>	elevatorinis
Telšių 21	0,76	1,30	1,57	2,02	2,08	1,96	0,66	<b>1,48</b>	elevatorinis
V. Mačernio 5A	0,31	0,60	0,81	1,14	1,03	0,99	0,35	<b>0,75</b>	elevatorinis
Vienuolyne 3, Žemaičių Kalvarija	0,87	1,05	1,34	1,75	1,59	1,70	0,58	<b>1,27</b>	elevatorinis
<b>Įmonės vidurkis</b>	<b>0,80</b>	<b>1,14</b>	<b>1,38</b>	<b>1,83</b>	<b>1,72</b>	<b>1,75</b>	<b>0,62</b>	<b>1,32</b>	

Matomas akivaizdus kitas šilumos taupymo būdas – šilumos punktų automatizavimas. Namuose, kuriuose yra seni elevatoriniai šilumos punktai, šilumos tiekimas į butus reguliuojamas rankiniu būdu sukiojant sklendes. Tokiuose namuose patalpos šildomos netolygiai, ypač rudens ir pavasario metu, kai lauke dieną būna šilta, o naktį vėsu. Idiebus automatizuotą šilumos punktą, šilumą reguliuoja automatika, priklausomai nuo besikeičiančios lauko temperatūros. Esant aukštesnei lauko temperatūrai į radiatorius tiekiamas žemesnės temperatūros vanduo, taip taupant šilumą.