

DĒL PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMO

UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ 2013 m. balandžio mėn. 5d. išduotos prisijungimo prie centralizuoto šilumos tinklo sąlygos, kurios nebuvo pradėtos vykdyti ir dėl senaties termino neaktualios.



UAB „PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI“

Kodas 170535455, V. Mačernio g. 19, LT-90142 Plungė,
Tel.(8-448) 72077 Faks.(8-448) 51854 El.paštas: info@plungessiluma.lt
Atsisk. sąsk. LT767300010002560846, AB „Swedbank“ Banko kodas 73000,
PVM mok. kodas LT705354515
www.plungessiluma.lt

**UAB „Plungės kooperatinė prekyba“
Direktoriui Algirdui Razmai**

2013-04-05 Nr. S-139.

DĒL PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMO

Išanalizavus gautą informaciją Plungės rajono savivaldybės aiškinamąjį raštą prie sprendimo projekto „Dėl Plungės rajono zonų šilumos ūkio specialiojo plano 2.5.2.2. punkto įgyvendinimo“, 2013-03-19 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos raštą Nr. R2-874 „Dėl Plungės miesto šilumos gamybos šaltinių sujungimo į bendrą hidrauliškai vientisą centralizuoto šilumos tiekimo sistemą įtakos šilumos tarifui mieste analizės rezultatų patikrinimo“ ir Jūsų 2013-02-14 prašymą „Dėl prisijungimo sąlygų išdavimo“ Nr. 90 prisijungimo prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklo Birutės g. ir Stoties g. sankirtoje šiuo metu išduoti prisijungimo sąlygų negalime. Minėtoje sankirtoje neturime eksploatuojamų šilumos tinklų.

UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ šilumos tiekimui prisijungimo prie Plungės miesto centralizuoto šilumos tiekimo galimas tik katilinėje Nr. 1, V. Mačernio g. 19 Plungė, laikantis šiais pagrindiniais techniniais reikalavimais:

1. Naujų termofikacinių vandens tinklų pajungimas per tarpinį šilumokaitį, atskiriantį cirkuliacinius šilumnešius perdavimo tinkle ir nepriklausomo šilumos gamintojo įrenginiuose.
Projektuojamų tinklų paduodamos linijos pajungimas turi būti numatytas į esamą katilinės paduodamą liniją, o grįžtamos linijos į grįžtamą. Esant reikalui numatyti katilinės Nr. 1 esamų termofikacinių tinklų rekonstrukciją pajungimo zonoje.
2. Numatyti naujai projektuojamos trasos vamzdynų atjungimo armatūrą nuo esamų katilinės vamzdynų.
3. Numatyti į katilinę tiekiamos šilumos apskaitos prietaisą katilinėje Nr. 1 su duomenų perdavimu į katilinės valdymo pulto patalpą.
4. Numatyti termofikacinio vandens paduodamos linijos srauto reguliavimo vožtuvą valdomą iš katilinės valdymo patalpas.
5. Projektuojamos naujos šilumos trasos vamzdynų darbinis slėgis turi būti numatytas ne mažesnis kaip 1,0 MPa, hidraulinio bandymo ne mažiau 1,6 MPa, temperatūra iki 110^o C.

UAB „Plungės šilumos tinklai“ supirks Jūsų pagamintą šilumą vadovaujantis Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašu.

Technikos direktorius,
pavarduojantis generalinį direktorių
Tel. 8-698 86852
El. paštas: romas@plungessiluma.lt

Romas Luotė